



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-102-7/2012

Назив испитивања: Испитивање цевне арматуре

Назив производа: Хватач нечистоће
Тип: Коси
Називне димензије: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2".
Назив произвођача: "Ningo Boro Industries Co, Ltd" - Кина
Називни притисак (bar): PN16
Материјал: Месинг
Намена: У инсталацијама са водом.

Наручилац: "Hydrosystems" д.о.о.–Суботица
Сенћански пут 93 – 24000 Суботица

Подаци о испитивању: Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и заптивеност тела према стандарду SRPS EN 1074–1. Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију – Део 1: Општи захтеви.

Резултати испитивања: Наведена арматура, датих називних мера, задовољава испитне притиске без појаве деформација и проциривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у печатима

Ниш, 15.08.2012. год.

З. Спасић
Руководилац
Лабораторије

З. Спасић

Проф. др Божидар Богдановић



Д. Милчић
Руководилац
Завода за машинско инжењерство

Проф. др Драган Милчић