



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководица Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-102-3/2012

Назив испитивања: Испитивање цевне арматуре

Назив производа: Славина "Hydro-S"
Тип: - Кугласта славина FF и MF са лептир ручком
- Кугласта славина FF и MF са лептир ручком и холендером
Називне димензије: 1/2", 3/4", 1".
Назив произвођача: "Ningo Boro Industries Co, Ltd" - Кина
Називни притисак (bar): PN25
Материјал: Месинг
Намена: За инсталације са водом.

Наручилац: "Hydrosystems" д.о.о.–Суботица
Сенћански пут 93 – 24000 Суботица

Подаци о испитивању:

Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и заптивеност запорног тела према стандардима SRPS EN 1074–1,2 и SRPS EN12266–1.

Резултати испитивања: Наведена арматура, датих називних мера, задовољавају испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 15.08.2012. год.

Руководилац
Лабораторије

Z. Sporno

Проф. др Божидар Богдановић

Руководилац
Завода за машинско инжењерство

Проф. др Драган Милчић