



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-102- 4/2012

Назив испитивања: Испитивање цевне арматуре

Назив производа: Неповратни вентил
Тип: Неповратни вентил са опругом
Називне димензије: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4".
Назив произвођача: "Ningo Boro Industries Co, Ltd" - Кина
Називни притисак (bar): PN10/25
Материјал: Месинг
Намена: У инсталацијама за снабдевање водом.

Наручилац: "Hydrosystems" д.о.о.–Суботица
Сенћански пут 93 – 24000 Суботица

Подаци о испитивању:

Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и заптивеност запорног тела према стандарду SRPS EN 1074–1,3, Арматуре за снабдевање водом- Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију – Део 1: Општи захтеви, Део 3: Одбојне арматуре.

Резултати испитивања: Наведена арматура, датих називних мера, задовољавају испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 15.08.2012. год.

Zi Руководилац
Лабораторије

Zi Sporn

Проф. др Божидар Богдановић

Руководилац
Завода за машинско инжењерство

Проф. др Драган Милчић